

HK.7011.285.2021

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28

W P Ł Y N Ę Ł O

Data 17.12. 20 21 r.
Nr 377/21

Białystok, B.12.2021r.

Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że po otrzymaniu w dniach 23.11.2021r., 02.12.2021 z Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Białymstoku sprawozdań z badań próbek wody pobranych dnia 15.11.2021r. przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Białymstoku w ramach kontroli rocznej pływalni z niecek basenowych oraz wody doprowadzanej z systemu cyrkulacji w pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 28, w których stwierdzono następujące przekroczenie obowiązującego wymagania:

Lp.	Nazwa punktu poboru	Rodzaj wody	Wynik	Kryteria
1.	Niecka brodzika	Woda w niecce brodzika	Potencjał redox przy elektrodzie Aq/AqCl 3,5 M KCl - 721±22 mV (temp. pomiaru 31,6°C)	Minimum 750 MV

W związku z wymienioną wyżej nieprawidłowością należy podjąć działania zmierzające do poprawy jakości wody na pływalni. Proszę powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o wyniku badania laboratoryjnego wody po zakończeniu działań naprawczych.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.) zarządzający pływalnią informuje osoby korzystające z pływalni o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów oraz podjętych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości wody na pływalniach wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Powyższa informacja powinna być umieszczona na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza