

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28

W P Ł Y N Ę Ł O

Data 17.07.2023 20 r.

Nr 264/23

Białystok, 07.07.2023r.

HK.7011.162.2023

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez pracownika laboratorium GBA POLSKA, Sp. z o. o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa w dniu 14.06.2023 r. z niecek basenowych oraz wody wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym przy ul. Zwycięstwa 28 w Białymstoku informuje, że w zakresie zbadanych parametrów woda odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2022r., poz. 1230).

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022r. poz. 1230) zarządzający pływalnią informuje osoby korzystające z pływalni o spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w ww. rozporządzeniu.

Powyższa informacja powinna być umieszczona na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza